



Checkliste - Prüffristen

Fristen von prüfpflichtigen Einrichtungen

Welche Einrichtungen müssen regelmäßig geprüft werden?	Wann muss geprüft werden?	Was ist die Rechtsgrundlage?	Wer darf prüfen?
Elektrische Anlagen und ortsfeste elektrische Betriebsmittel	Empfehlung: Alle 4 Jahre (bei normalen Betriebs- & Umgebungsbedingungen)	<ul style="list-style-type: none"> • Tabelle 1 A GUV-V A2 • UVV "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel" • §§ 2 Abs. 7, 3 Abs. 1, 4, 7, 10 Betriebsicherheitsverordnung 	"Befähigte Person" Anforderungen gem. TRBS 1203 Teil 3 (Nachweis im Prüfbuch erforderlich)
Ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel	Empfehlung: Jährlich, bei häufiger Nutzung alle 6 Monate	<ul style="list-style-type: none"> • Tabelle 1 B GUV-V A2 • UVV "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel" • §§ 2 Abs. 7, 3 Abs. 1, 4, 7, 10 Betriebsicherheitsverordnung 	"Befähigte Person" Anforderungen gem. TRBS 1203 Teil 3 (Prüfnachweise erforderlich, Prüfplaketten empfohlen)
Feuerlöscher	Regelmäßig, mind. alle 2 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> • GUV-R 133 "Regeln für die Ausrüstung von Arbeitsstätten mit Feuerlöschern" • TPrüfVo - Technische Prüfverordnung 	"Sachkundiger" (Prüfplaketten erforderlich)
Tafelsysteme	Empfehlung: Jährlich	<ul style="list-style-type: none"> • GUV-SI 8016 "Sichere Schultafeln" 	"Befähigte Person"